



Gobierno de la Provincia de Misiones  
Ministerio de Coordinación  
General de Gabinete  
Unidad Ejecutora Provincial



**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS III-Préstamo 2662/12OC-AR**

**L.P. N°01/2013 Obra:** "Ejecución de Infraestructura Pública y Obras Complementarias", en el barrio Santa Rosa, zona Zaimán, ubicado en la localidad de Posadas, departamento Capital, Provincia de Misiones.

**Barrió Santa Rosa, Posadas - Misiones.**

**Posadas, 23 de Agosto de 2013.**

**Circular Sin Consulta N° 1**

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de hacerles llegar la presente circular sin consulta N° 01 con el objeto de informar a los Adquirientes de Pliegos las siguientes aclaraciones y modificaciones a la mencionada documentación:

1) En la SECCIÒN II. DATOS DE LA LICITACIÒN. A. INTRODUCCIÒN. 2. FUENTE DE LOS FONDOS. Numeral 2.1. Folio 29. Donde dice:

"El financiamiento con fondos BID alcanza al 100% del monto contractual"

Debe decir: "**Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (prestamo2662/12/OCAR)**

2) En la SECCIONVI. REQUISITOS DE LAS OBRAS. 2 ESPECIFICACIONES TÈCNICAS. B. ESPECIFICACIONES TÈCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P.). A.9. RED ELÈCTRICA Y ALUMBRADO PÙBLICO. 1. REQUISITOS GENERALES BASICOS A LOS RUBROS A.7 A.8 A.9 Folio 194. Las especificaciones técnicas particulares, referentes a la red eléctrica y alumbrado público son compatibles con el Programa Nacional del Uso Racional Eficiente de la Energía eléctrica (PRONUREE).

3) En la SECCIONVI. REQUISITOS DE LAS OBRAS. 2 ESPECIFICACIONES TÈCNICAS. B. ESPECIFICACIONES TÈCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P.). A.9. RED ELÈCTRICA Y ALUMBRADO PÙBLICO. 1. REQUISITOS GENERALES BASICOS A LOS RUBROS A.7 A.8 A.9 RUBRO A.9. RED ELÈCTRICA Y ALUMBRADO PÙBLICO. A.9.4. Luminarias. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS "C". Folio 209 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares donde dice:

"TIPOS Y MARCAS DE LOS MATERIALES A INSTALAR".

Debe decir: "**TIPO O SIMILAR**".

4) En la SECCIONVI. REQUISITOS DE LAS OBRAS. 2 ESPECIFICACIONES TÈCNICAS. B. ESPECIFICACIONES TÈCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P.). D. OBRAS COMPLEMENTARIAS. D.14. Estación de Bombeo Cloacal. D.14.1. Estación Elevadora. D.14.1.30. Provisiòn y Montaje de Bombas (incluye guías de izado). Folio 219. Donde dice "MARCAS DE BOMBAS HOMOLOGADAS POR LA PRESTATARIA", los oferentes deberán presentar a la inspección y a la prestataria con 60 días de antelación las características técnicas de las bombas propuestas.



**Gobierno de la Provincia de Misiones**  
*Ministerio de Coordinación  
General de Gabinete*  
**Unidad Ejecutora Provincial**



5) En la SECCIONVI. REQUISITOS DE LAS OBRAS. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P.). D. OBRAS COMPLEMENTARIAS. D.14. Estación de Bombeo Cloacal. D.14.1. Estación Elevadora. D.14.1.40. Alimentación e instalación eléctrica. Folio 221. Tablero de FM Y Comando donde dice: “El tablero general estará compuesto por cuatro gabinetes metálicos modulares estanco grado de protección IP55 o superior marca Nollman, Genrod, Gabexel o similar de 90X60X30 cm o 120X75X30 según la potencia que corresponda”.

Debe decir: “El tablero general estará compuesto por cuatro gabinetes metálicos modulares estanco grado de protección IP55 o superior tipo Nollman, Genrod, Gabexel o similar de 90X60X30 cm o 120X75X30 según la potencia que corresponda”.